# MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

## ANEXO I DECRETO N° 925/2.025

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

## LLAMADO LICITACION PUBLICA N°15/2.025 – ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO H-30 PARA BACHEO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

**Publicado en el Boletín Oficial**

**Nº 3.596 del 25/8/2025**

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas generales a cumplir son:

- El Cemento Portland utilizado deberá cumplir con los requisitos especificados en la norma IRAM 50.000 (Año: 2000)
- Particularmente el hormigón deberá ser elaborado con Cemento Portland, de categoría CPC-40, CPC-50, CPN-40 o CPN-50.
- Los agregados pétreos (gruesos y finos) a utilizar no deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigón, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-05 (Capítulo 3.2)
- El agua empleada para lavar los agregados y mezclado cumplirá con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1601 (Año: 1986).

Las especificaciones técnicas particulares a cumplir por el hormigón son:

- Razón agua/cemento máxima por razones de durabilidad: 0,45.
- Contenido unitario de Cemento mínimo: 350 kg/m3
- Asentamiento: 7 cm (Tolerancia ± 1 cm)
- Tamaño máximo del agregado grueso: 32 mm
- Temperatura máxima de hormigón en mixer: 32°C
- Resistencia característica a los 28 días: 30 MPa

El precio del presupuesto deberá discriminar precio unitario por (m3) y precio total en función de la cantidad solicitada, por otra parte incluye provisión de materiales, elaboración del hormigón, transporte del mismo mediante mixers a los lugares que establezca la Dirección (dentro del ejido municipal) y además el ensayo de probetas a compresión simple que elaborará personal municipal en los casos que considere pertinente.

Según planilla adjunta.